



EVRY06A

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG

Räddningstjänsten Storgöteborg
Utskrivet: 2025-01-13
Brandskyddskontroll
Genomförd: 2025-01-10
Nr: BR-2024-014504

Fossum, Stina Jennie Mariana

Högdalsbacken 6
43169 Mölndal



Brandskyddskontroll enligt 3 kap 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt 25 § Förvaltningslagen (2017:900).

Enligt 2 kap 2 § LSO ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand.

Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt enligt LSO 2 kap 2 §.

Brandskyddskontrollen avser nedanstående objekt

Fastighet	Toltorp 1:101, Högdalsbacken 6
Namn	Fossum, Stina Jennie Mariana
Objektstyp	3F1
Benämning	Braskamin Contura
Placering	Bottenvåning Allrum
Frist	3 (år)
Kontrollant	Jörgen Johansson

Nr Notering/upplysning

5.4 Tak och uppstigning - Taklucka

Takluckan är av äldre typ, storlek mindre än 0,6 x 0,6m. vilket är dagens minsta rekommenderade mått.

Luckan bör sitta fast i ramen så att den inte riskerar att falla ner från taket vid öppnandet.

Säkert tillträde från vindsgolvet till skorstenen saknas.

Det behöver finnas en fast monterad förbindelse, eller tillfällig stege som når hela vägen till yttertakets och som går att förankra vid nyttjandet. (Det är inte fullgott att nyttja en stapel tegelpannor)

Fast monterad plan yta att stå och arbeta på där höjden inte överstiger 1,2m från ståyta till skorstenstoppen behöver finnas.

(Tips, råd och gällande regler, se t.ex. Boverkets Byggregler kap 8, alternativt www.taksakerhet.se)

Utlåtande och information

Brandskyddskontrollen är utförd med godkänt resultat.

Information angående behandling av personuppgifter:

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra räddningstjänstens rättsliga förpliktelse avseende tillsyn enligt 3 kap 4 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Vi behandlar dina personuppgifter endast om det är motiverat med hänsyn till ändamålet med tillsynen och i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (679/2016). Ansvarig för behandlingen är Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, org. nr 222000-0752 med adress, Box 5204, 402 24 Göteborg. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid mot Dataskyddsförordningen kan du kontakta Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs dataskyddsombud via dso@rsgbg.se eller på telefon 031-3352600.

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, ta gärna del av vår integritetsinformation på vår

POSTADRESS:
Box 5204
402 24 GÖTEBORG

BESÖKSADRESS:
Ävägen 2

TELEFON, VX:
031-335 26 00
TELEFAX:
031-335 27 71

HEMSIDA:
www.rsgbg.se
E-POST:
raddningstjansten@rsgbg.se

ORG. NR
222000-0752

BANKGIRO
5853-4009

F:10104 A:11337
S:12673