



RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2013-04-22

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

TELENR.

VIA

EMINENTA AB

RAPPORTMOTTAGARE

EMINENTA AB

Mätning av radon i inomhusluft

med sluten spårfilm med filter

UTSKRIFTSDATUM

2013-04-23

Rapportblad 1 (1)

UPPDRAGSNR.

4234328: 1

EMINENTA AB

Diana Sekulovska

Theres Svenssons gata 10

41755 Göteborg

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2013-04-10 - 2013-04-18

De ankom till LANDAUER NORDIC och förbehandlades 2013-04-19. De mättes 2013-04-22.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Carl Eckerström

Högdalsbacken 6

43139 Mölndal

Fastighetsbeteckning: Toltorp 1:101

Lägenhetsnummer:

Byggnadstyp: Villa

Byggnadsår: 1925

Ventilationstyp: Självdrag

Husgrundstyp:

Källare

Blåbetong:

Nej

Radonåtgärdsförhållande: Vet ej

Plan m. boutrymmen: 2

Fastighetsdata har lämnats av Carl Eckerström som också intygat att mäthanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor Rumsbeteckning

631005

631048

Rumstyp

Vardagsrum

Sovrum

Plan

Bottenplan

1 trappa upp

Mätvärde Bq/m³

40 +/- 30

mindre än 30

Provningsresultat

Årsmedelvärde: (se kommentar) Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärde).

Mätpunkterna kan vara förväxlade.

Blankett med mätuppgifter saknades i det returnerade mätpaketet. Uppgifter inkom via telefon.

Metoden (rådgivande korttidsmätning) är ej årsmedelvärdesgrundande pga för kort mättid.

För ytterligare information, vänligen se baksida



Sandra Olsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid LANDAUER NORDIC

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkännt annat.

Box 6522 - 751 38 UPP

Tel: 018-56 88 00 - Fax: 018-56

E-post: info@landauernordic.se - Internet: www.landauernordic.se